



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел  
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18. E-mail:  
Essentuki77@bk.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30, телефон доверия, ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (88652) ) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 253 / 1 / 114**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский  
Сад №41»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

**Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  
учреждением «Детский Сад №41» Саламова Светлана Алексеевна**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения № 253 от 25.09.2020 года выданного заместителем  
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по  
г. Ессентуки и Предгорному району) управления надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

На основании: **майором внутренней службы Е.Ю. Чаплыгиным**

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 15 ч. 00 мин. « 05 » октября 20 20 г.

по 17 ч. 00 мин. « 05 » октября 20 20 г.

**проведена проверка Государственным инспектором ОНД и ПР по городу Ессентуки и  
Предгорному району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитаном внутренней службы  
Прокопенко Сергей Сергеевич**

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного) инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

**Помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский Сад №41»**

наименование объекта надзора и его адрес)

Предгорный р-н п. Ясная поляна ул. Московская 6

совместно с Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  
учреждением «Детский Сад №41» Саламовой С.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Общие требования</b>				
1.	Смонтировать ограждение кровли	п. 8.11 СНИП 21-01-97	01.10.2021г	
2.	Шкафы пожарных кранов выполнить из не сгораемых материалов	ч. 4 ст. 107 ФЗ № 123	01.10.2021г	



3.	Водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода привести в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	п. 55 ППР № 390	01.10.2021г	
4.	Провести испытания наружных пожарных лестниц	(п.24 ППР в РФ №390, п. 6.13* СНИП 21-01-97*)	01.10.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Эссентуки и Предгорному району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитан внутренней службы  
Прокопенко С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

“05” октября 2020 г.



(подпись)  
М.Л.П.

Предписание для исполнения получила  
Законный представитель ю/л Заведующая  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский Сад №41» Саламова Светлана  
Алексеевна

(должность, фамилия инициалы)

“05” октября 2020г.

(подпись)

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору